

改修対象空調設備一覧

棟・場所	階数	部屋番号	部屋名・系統名	既設設備	既設FCU・ACP1 台暖房能力 (kcal/hr)	既設 FCU台 数	既設ACU暖房能力 (kcal/hr・台)	既設ACU 台数	既設総暖房 能力 (kcal/h)	改修内容（想定）	備考
A3	1	101	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	1	102	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	1	103	実験準備室	FCU8Bx2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A3	1	104	化学実験室	ACU-A601			46000	1	46000	ビルマルチACへ変更	
A3	1	105	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	1	106	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	2	201	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	2	202	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	2	203	実験準備室	FCU8Bx2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A3	2	204	生物実験室	ACU-A602			48300	1	48300	ビルマルチACへ変更	
A3	2	205	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	2	206	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A3	3	301	大講義室	ACU-A604, FCU4Fx4	4080	4	78800	1	95120	ビルマルチACへ変更	
A3	3	302	実験準備室	FCU8Bx2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A3	3	303	物理・地学実験室	ACU-A603			39400	1	39400	ビルマルチACへ変更	
A4	1	101	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	1	102	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	1	103	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	1	104	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	1	105	視聴覚室	ACP-A701x4	9000	4			36000	更新および既設撤去	旧室外機2台の撤去含む
A4	1	106	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	1	107	中講義室	FCU6Fx6	6110	6			36660	ビルマルチACへ変更	
A4	1	108	中講義室	FCU6Fx6	6110	6			36660	ビルマルチACへ変更	
A4	2	201	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	2	202	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	2	203	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	2	204	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	2	205	大講義室	FCU3Fx6, ACU-A701	3050	6	64000	1	82300	ビルマルチACへ変更	
A4	2	206	小講義室	FCU6Ix3	6110	3			18330	ビルマルチACへ変更	
A4	2	207	小講義室	FCU6Ix3	6110	3			18330	ビルマルチACへ変更	
A4	2	208	講義準備室	FCU8Ix3	8130	3			24390	ビルマルチACへ変更	
A4	2	209	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	2	210	小講義室	FCU8Bx4	8130	4			32520	ビルマルチACへ変更	
A4	3	301	中講義室	FCU8Fx6	8130	6			48780	ビルマルチACへ変更	
A4	3	302	中講義室	FCU8Fx6	8130	6			48780	ビルマルチACへ変更	
A4	3	303	中講義室	FCU8Fx6	8130	6			48780	ビルマルチACへ変更	
A4	3	304	小講義室	FCU8Ix2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A4	3	305	小講義室	FCU8Ix2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A4	3	306	小講義室	FCU8Ix2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	
A4	3	307	小講義室	FCU8Ix2	8130	2			16260	ビルマルチACへ変更	