

特記仕様書（補足）

1 工事の発注単位について

- 場合により以下の単位の工事を分割して発注することがあるため、設計図および数量について容易に分割可能とすること
 - A3 棟空調設備改修工事
 - A4 棟空調設備改修工事

2 既設空調設備について

- 既設の空調設備（全体空調）については工事中も使用可能である必要があることから、それを考慮した設計を行うこと
- 既設 ACU（エアチリングユニット）については換気設備として再利用する