

## 質 疑 回 答 書 ( そ の 4 )

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度 第6号

(工事名称) 滋賀県立大学特高受変電設備等更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について、回答します。

回答日 : R5.9.4

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	E02	特記仕様書項目1.1検査で、「受注者は完成検査前に関西電気保安協会等検査機関の検査を受け合格すること」とありますが、今回工事の特高部分も含めて検査機関はどこで考えていれば宜しいでしょうか。	関西電気保安協会は、本学の年次電気設備保守点検を実施しており、本学の受変電設備に精通していると考えておりますが、検査ができる機関であれば他で検査しても問題ありません。
2	E02	特高開閉所の更新に伴う近畿経済産業局への「工事計画書」の提出及び工事完了後の安全管理審査に係る費用は別途で宜しいでしょうか。	工事費に含めてください。
3	—	撤去する特高遮断器GCB3台及び特高変圧器2台に注入されているガス処理は受注者にて処理で宜しいでしょうか。	よろしい。
4	—	停電作業に伴う大学様用の仮設電源工事は、別途で宜しいでしょうか。	別で実施する全学停電日であれば仮設電源工事は不要としますが、それ以外の日で停電を実施する場合は、事前協議の上、受注者負担にて実施してください。
5	—	特高電気室内の蓄電池盤、整流器盤は既設流用で宜しいでしょうか。	よろしい。

以 上