

質疑回答書（その1）

入札参加者 様

(工事番号) 令和6年度第10号

(工事名称) 滋賀県立大学A0・A5棟空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回答
1		自動火災報知設備について、既設受信機のメーカー、およびシステムがP型かR型のどちらかご教示ください。	メーカー：ホーチキ システム：GR型
2		防犯設備について、既設の防犯設備メーカーをご教示ください。	メーカー：オムロン なお、警備会社管理ではなく、大学内の守衛室内等に設置している専用PC端末にて監視しています
3	A0棟 M05	既設空調機改造について、既設メーカーと改造内容の詳細をご教示ください。	メーカー：ダイキン工業 ACU-A201の改造目的はM05記載のとおり「換気機器として再利用」です。詳細は次のとおりです。 ・M17記載のとおり、中央監視設備(アズビル製)の改修 ・E10記載のとおり、手元スイッチ新設による換気ファンとしての運転停止操作を行えるように制御線の新設・振替等を実施