

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和6年度第5号

(工事名称) 滋賀県立大学カフェテリア厨房床改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	建築工事特記仕様書 A-01	建築工事特記仕様書 一般共通事項⑨ 材料の検査に伴う試験は原則として公的試験場で行うものとするに記載されていますが、どのような内容の試験をお考えでしょうか？使用塗料を試験する場合は、どのような数値を試験するのでしょうか？	公的機関の検査が必要な材料に関しては、原則として公的試験場で行うものとし、適合しない場合は不要です。塗料についてはF★★★★を採用願います。
2	特記仕様書 (共通)	工事期間は8月6日～30日となっていますが、土日祝日・夏季休暇(お盆休み)も作業可能でしょうか？	指定工事期間については、カフェテリア(食堂)の営業はありませんので作業は可能です。
3	参考数量書	竣工時 清掃は、参考数量表に284㎡と記載されていますが、工事箇所の床のみで脱着した厨房機器は含まれていないという考えでよろしいでしょうか？	厨房機器については、工事によるホコリ、汚れが付かなければ(移設前の状況であれば)、清掃は不要とします。
		以下余白	