質問回答書（その１）

入札参加者　様

（工事番号）　令和８年度第２号
（工事名称）　滋賀県立大学共通講義棟照明設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課
TEL：０７４９－２８－８２０８

質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質問事項	回　答
１	図面番号Ｅ－４.５.６他、参考数量表	図面に記載のある照明器具が参考数量表にありません。図面の内容が正としてよろしいでしょうか。 照明器具番号　Ｃ２－４１Ｐ×２台, Ｄ－４１×３６台, ２Ｋ－２１×１台, Ｙ２－４２×１１８台, Ｚ２－３６４×５台, ＳＰ－２８×４台	修正図面を提示します。
２	図面番号Ｅ－４.５.６他、参考数量表	質疑番号１と関連しますが、照明器具の台数が図面と参考数量表に相違があります。参考数量表は、参考として図面の内容が正としてよろしいでしょうか。	修正図面を提示します。
３	図面番号Ｅ－６.１１	３階　階段、ＥＬＶ機械室、吹抜の照明器具の位置が図面に記載されていません。照明器具番号は、記載されていますので、本工事と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
４	図面番号Ｅ－３.６.８.１１	３階　吹抜の照明器具番号ＳＰ－２８が照明器具参考姿図に記載がありません。参考品番、仕様等、ご指示お願いします。	工事対象外とします。
５	図面番号Ａ－３、Ｅ－５	建築図面Ａ－３で守衛室が本工事範囲内となっていますが、Ｅ－５で守衛室の照明器具番号が記載されていません。本工事であれば、照明器具の参考品番、仕様等、ご指示お願いします。	工事対象外とします。