

空調機一覧表(既設個別空調機を更新する箇所)

図書情報センター棟

番号	棟名	階	室番号	室名	面積(m ²)	既設参考品番(参考後継機品番)
1	A5	1		コンピューター室	219.0	SRY25JB-CRR (SRYP560BR)
2	A5	1		データ室	46.9	SHYG125EA (SZRG140BC)
3	A5	2	201	情報処理演習室1	148.1	SRY25JB-CRR (SRYP560BR)
4	A5	2	202	情報処理演習室2	144.9	SRY25JB-CRR (SRYP560BR)
5	A5	2	203	情報処理演習室3	126.0	SRY25JB-CRR (SRYP560BR)
6	A5	3	301	LL教室1	126.3	室内機 FXYM100H×4台 (FXYP112MG)
						室外機 RSXY8H×2台 (RQYP224F)
7	A5	3	302	LL教室2	124.2	室内機 FXYM63H×4台 (FXYP71MG)
						室外機 RSXY10H×1台 (RQYP280F)
8	A5	3		AVスタジオ	68.0	室内機 FXYM63H×3台 (FXYP71CA)
						室外機 RSXY8H×1台 (RQYP224F)
9	A5	3		CAI教室	123.3	室内機 FXYM63H×4台 (FXYP71MG)
						室外機 RSXY10H×1台 (RQYP280F)

LL教室1、2 CAI教室については室内機を天井埋込形から天井吊形または壁掛型に変更可。
コンピューター室内の別設置の個別エアコン(室内機 天吊型×2セット)はそのままとする。

環境科学部棟

番号	棟名	階	室番号	室名	面積(m ²)	既設参考品番(参考後継機品番)
10	B6	3	304	第2生物工学実験室	57.9	SMYBJ160FD(室内機は2基) (SZRH160BC)
11	B6	3	305	生物工学実験室(入口)	9.8	SHYBJ40FV (SZRB40BCV)
12	B6	3	305	生物工学実験室	106.0	SMYBJ160FD(室内機は2基)×2セット (SZRH160BC)

B6-304、B6-305(入口を除く)については室内機天井埋込形から天井吊形または壁掛形に変更可。

人間文化学部棟

番号	棟名	階	室番号	室名	面積(m ²)	既設参考品番(参考後継機品番)
13	D5	1	108	動物実験室(準備室は含まず)	29.6	SPW-CHJ80TD (SZRH140BC)

D5-107 培養室(室内機 床置形)、D5-108 動物実験準備室(室内機 天井埋込形)の各個別エアコンはそのままとする。