

質 疑 回 答 書

入札参加者 様

(工事番号) 令和3年度第2号

(工事名称) 滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-10	建築工事特記仕様書(A-01)①一般共通事項⑱安全対策において別添仮設計画書・配置図により示された仮設計画図を参考に施工方法の検討の事と記載がありますが、入札資料及び設計図内に別添仮設計画書が見当たりません、仮設計画図を頂けないでしょうか。	今回工事はほぼ屋内の限られた区画内での工事となるため、受注後に大学側との協議の上、建物周囲に学生及び職員等の安全を確保する仮設計画を行うものとします。
2	図面 A-10、A-18	設備基礎について基礎寸法に相違があります。 平面詳細図(A-10)は W2,200×D500×H150 雑詳細図(A-18)は W1,100×D500×H200 と相違がありますが。 詳細平面図(A-10)の寸法を正と考えてよろしいでしょうか。	設備基礎寸法は W1,100×D500×H200 を正とします。