



実験排水  
最大 57.61m<sup>3</sup>/日  
平均 25.56m<sup>3</sup>/日

学生食堂排水  
最大 34.11m<sup>3</sup>/日  
平均 5.42m<sup>3</sup>/日

各棟汚水

人間看護学部棟  
食堂排水  
最大 6.0m<sup>3</sup>/日  
平均 4.0m<sup>3</sup>/日

- 【凡例】
- 改修範囲
  - - - 更新範囲
  - 使用排水ルート/水槽(既存設備)
  - - - 撤去範囲

学生食堂排水処理

水量	m <sup>3</sup> /日	最大	34.1
pH	-	6.3-8.9	
BOD	mg/L	654	
SS	mg/L	687	
n-Hex	mg/L	62	
T-N	mg/L	192	
T-P	mg/L	17.8	

改修ブロックフロー図