







この図は、B3棟（資源循環実験棟）の詳細な平面図を示しています。図には、動物実験準備室、動物実験室Ⅰ、動物実験室Ⅱ、試験調整室、試験保存室、発酵室、クリーンルーム、培養室などの実験室が描かれています。また、水塔、B3線（資源循環実験線）も示されています。図には、GV20、CV20 Yスト20などの設備の配置と、R4、R11などの配管ルートが示されています。寸法は、縦方向に12000、横方向に33600と記載されています。また、各部屋の寸法も記載されています。図の周囲には、YC1、YC2、YC3、XC1、XC2、XC3、XC4、XC5、XC6の座標ラベルが配置されています。

冷媒管リスト

記号	液量	ガス量
R1	6.4 φ	9.5 φ
R2	6.4 φ	12.7 φ
R3	9.5 φ	15.9 φ
R4	9.5 φ	19.1 φ
R5	9.5 φ	22.2 φ
R6	12.7 φ	15.9 φ
R7	12.7 φ	22.2 φ
R8	12.7 φ	25.4 φ
R9	12.7 φ	28.6 φ
R10	15.9 φ	25.4 φ
R11	15.9 φ	28.6 φ
R12	15.9 φ	31.8 φ
R13	15.9 φ	38.1 φ
R14	19.1 φ	31.8 φ
R15	19.1 φ	38.1 φ

※1, マルチエアコン冷媒管には制御線EM-CEE1.25[□]-2C共巻
 ※2, マルチエアコン以外の冷媒管には電源線EM-CE2.0[□]-3C共巻
 ※3, 冷媒管の断熱は液管、ガス管共、10mm厚とする。

 既設再利用を示す。
 撤去を示す。
 既設管切断を示す。
 リモコンスイッチ撤去（スイッチボックス、電線管は既設再利用）
 リモコン配線EM-C EE1, 25[□]-2C撤去
（立下り部は既設電線管再利用）
（天井内はコロガシ配線）
 リモコン配線EM-C EE1, 25[□]-2C（E19）露出撤去
（既設電線管再利用）
（ ）内の番号は直天井の部屋を示す。

