



※1, マルチエアコン冷媒管には制御線EM-CEE1.25^φ-2C共巻
 ※2, マルチエアコン以外の冷媒管には電源線EM-CE2.0^φ-3C共巻
 ※3, 冷媒管の断熱は液管、ガス管共、10mm厚とする。