

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和4年度第3号

(工事名称) 滋賀県立大学(第2期)トイレ改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8208

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-03 A-11~22	珪素化粧合板(指定色)はアイクCOLOR SYSTEM FITセラル同等品と有りますが、厚みが1mmですので、ベニヤ下地が無いと施工できない為、ベニヤ2.5mm貼りの上施工と考えて宜しいでしょうか。	珪素化粧合板(指定色)はアイクセラル t=3.0 同等品からの選定とします。
2	図面 A-03 A-11~22	参考数量書の珪素化粧板(指定色)の数量がA1棟が23.4m ² 、A3棟が10.24m ² と有ります。図面から計算しますと、A1棟が82m ² 、A3棟が79.5m ² と施工範囲が参考数量より多いように思われますので、詳細をご指示ください。	ご指摘のとおりとします。
3	図面 A-03 A-11~22	A-11図の特記事項に記載の有る、珪素化粧板(柄)のアイク工業セラルセラス同等品は、平面図に記載されて有りませんので、該当なしと考えて宜しいでしょうか。	ご指摘のとおりとします。
4	図面 A-10	和便器の開口閉鎖詳細図で、あと施工アンカー@200は、ケミカルアンカーと考えて宜しいでしょうか。	ケミカルアンカー、差し筋アンカーいずれも可とします。