



配管配線リスト *平面図中、特記なきは変更部分のみ新設とし、薄線は既設現状のままとする。

箇 名	負荷記号	電源種別	既設配管配線	新設配管配線 (既設配管配線と接続)
1LMA-1	PAC-B902A×2台	室内機電線 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (E25)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (F2-24)
		ヒーター電線 1φ200V		
1LMA-2	PAC-B901A	室内機電線 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (E25)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (F2-24)
		ヒーター電線 1φ200V		
1LMA-3	PAC-B901A	室内機電線 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (E25)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (F2-24)
		ヒーター電線 1φ200V		
1LMA-4	PAC-B601x2台	ヒーター電線 3φ200V	—C— (E25)	
1LMA-5	PAC-B602x2台	ヒーター電線 3φ200V	—C— (PF22)	
	PAC-B603	ヒーター電線 3φ200V	—C— (PF22)	

〔注記〕		
1. 図中変更線は新設を示し、薄線は既設を示す。		
2. 空調機器更新に伴う電源用配管配線の切り離し、接続は電気設備工事にて行う。		
〔凡例〕		
記 号	名 称	備 考
———	天井いんべい配管配線	
-----	露出配管配線	
☒ ①	プルボックス	150×150×100 (特記 W は耐火型SUS製)
☒ 21 ①	プルボックス	200×200×100 (特記 W は耐火型SUS製)
☒ 32 ①	プルボックス	300×300×200 (特記 W は耐火型SUS製)
■	分電盤	
■	動力盤	
①	ノズルプレート	
〔 〕	空調室外機・室内機	機械設備工事

