



配管配線リスト *平面図中、特記なきは素線部分のみ新設とし、素線は既設現状のままとする。

箇 名	負荷記号	電源種別	既設配管配線	新設配管配線 (既設配管配線と接続)
RMA-1	PAC-B604	室外機電源 3φ200V	CVT38φ, E8φ (G42)	EW-CET38φ, E8φ (F2-50WP)
	PAC-B605	室外機電源 3φ200V	CVT38φ, E8φ (G42)	EW-CET38φ, E8φ (F2-50WP)
	PAC-B901	室外機電源 3φ200V	CVT22φ, E8φ (G42)	EW-CET22φ, E8φ (F2-50WP)
	PAC-B902	室外機電源 3φ200V	CVT38φ, E8φ (G42)	EW-CET38φ, E8φ (F2-50WP)
RMA-2	PAC-B601	室外機電源 3φ200V	CV5, 5φ-3C, E2, 0 (G22)	EW-CE5, 5φ-3C, E2, 0 (F2-24WP)
	PAC-B602	室外機電源 3φ200V	CV8φ-3C, E2, 0 (G22)	EW-CE8φ-3C, E2, 0 (F2-24WP)
	PAC-B603	室外機電源 3φ200V	CV5, 5φ-3C, E2, 0 (G22)	EW-CE5, 5φ-3C, E2, 0 (F2-24WP)
	PAC-B606	室外機電源 3φ200V	CVT22φ, E8φ (G42)	EW-CET22φ, E8φ (F2-50WP)
	PAC-B607	室外機電源 3φ200V	CVT22φ, E8φ (G42)	EW-CET22φ, E8φ (F2-50WP)
	PAC-B608	室外機電源 3φ200V	CV8φ-3C, E2, 0 (G22)	EW-CE8φ-3C, E2, 0 (F2-24WP)
	PAC-B905	室外機電源 3φ200V	CV8φ-3C, E2, 0 (G22)	EW-CE8φ-3C, E2, 0 (F2-24WP)

