



配管配線リスト *平面図中、特記なきは濃線部分のみ新設とし、薄線は既設現状のままとする。

箇 名	負荷記号	電源種別	既設配管配線	新設配管配線 (既設配管配線と接続)
2LA-1	PAC-B604A x 4台	室内機電源 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (PF22)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (PF22)
		ヒーター電源 1φ200V		
	PAC-B605A x 4台	室内機電源 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (PF22)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (PF22)
		ヒーター電源 1φ200V		
2LMA-2	PAC-B606A x 3台	室内機電源 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (PF22)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (PF22)
		ヒーター電源 1φ200V		
	PAC-B607A x 3台	室内機電源 1φ200V	IV2, 0x2, E2, 0 (PF22)	EW-EEF2, 0-3C (1CE) (PF22)
		ヒーター電源 1φ200V		
	PAC-B608	ヒーター電源 3φ200V	—C— (E25)	

