

湖沼実験施設
既設機器一覽表

バックアップ仕様

1F系統

2F系統

対象外

機 器 名	名 称	型 式	台 数	全 量 需 必 要	機 器 容 量	機 器 容 量	機 器 容 量	圧 縮 率	高 速 機	電 源	フィルタ 仕 様	防 部	設 置 場 所	備 考
ACP-1-1	マルチパワージャエアコン 室内機	天月ビルトイン型	5	1620	12	9.0	12		0.135	1-200	メーカー標準	防塵用器具	1F学生実験室	
ACP-1-2	マルチパワージャエアコン 室内機	天月ビルトイン型	1	1620	12	9.0	12		0.135	1-200	メーカー標準	防塵用器具	1F学生実験室	
ACP-1-3	マルチパワージャエアコン 室内機	天月ビルトイン型	2	840	12	5.0	12		0.0675	1-200	メーカー標準	防塵用器具	1F講義室	
ACP-1-4	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	1	720		12	12		0.027	1-200	メーカー標準	防塵用器具	1F実験室	
ACP-1-5	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	1	540		12	12		0.015	1-200	メーカー標準	防塵用器具	1F実験室	
ACP-1	マルチパワージャエアコン 室外機		1		12	12	12	0.54x0.3522	0.14x0.2012	3-200		ゴムパット	屋外	
ACP-2-1	マルチパワージャエアコン 室内機	天月インペイ型	2	1740	20	12	12		0.27	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F実験室	
ACP-2-2	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	2	720		12	12		0.07	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F研究室1	
ACP-2-3	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	2	720		12	12		0.07	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F職員実験室1	
ACP-2-4	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	2	640		12	12		0.15	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F研究室2	
ACP-2-5	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	1	720		12	12		0.07	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F職員実験室2	
ACP-2-6	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (4万両機出)	1	1140		12	12		0.045	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F実験室	
ACP-2-7	マルチパワージャエアコン 室内機	天月増込カセット型 (2万両機出)	1	540		12	12		0.015	1-200	メーカー標準	防塵用器具	2F機室 資料室	
ACP-2	マルチパワージャエアコン 室外機		1		12	12	12	0.54x0.3522	0.14x0.2012	3-200		ゴムパット	屋外	
ACP-3	クーラエアコン		1		12	12	12	0.15	200(内) 300(外)	1-100		防塵用器具	1F水産生物実験室	

(備 考)